

Parametre	DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI (WHO) 2011	ABD ÇEVRE KORUMA AJANSI (EPA) 2008	AVRUPA BİRLİĞİ (EC) 1998	TÜRK STANDARTLARI TS 266 2005	B.çekmece	İktisli	Kağıthane	Ömerli	Cumhuriyet	Taşoluk
Bulanıklık (NTU)	5,0	1,0	1,0	1,0	0,17	0,15	0,16	0,15	0,15	0,19
<b>BİRİNCİL STANDARTLAR (MİKROBİYOLOJİK), kob/100 mL</b>										
E.coli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterokok	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliform Bakteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BİRİNCİL STANDARTLAR (Dezenfeksiyon Yan ürünleri), µg/L</b>										
Toplam Trihalometanlar	460	80	100	100	34,3	26,0	28,3	18,2	35,9	32,9
Bromat	10	10	10	3	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
<b>BİRİNCİL STANDARTLAR (İNORGANİK KİMYASALLAR), mg/L</b>										
Alüminyum	0,100	0,200	0,200	0,200	0,06	0,04	0,08	0,05	<0,02	0,04
Arsenik	0,01	0,01	0,01	0,01	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Bor	2,4	-	1,0	1,0	0,07	0,02	0,03	0,03	0,04	0,02
Nikel	0,02	-	0,02	0,02	<0,002	<0,002	<0,002	0,004	<0,002	<0,002
Baryum	0,7	2,0	-	-	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
Kadmiyum	0,003	0,005	0,005	0,005	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Krom (Toplam)	0,05	0,10	0,05	0,05	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Bromür	-	-	-	-	0,03	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Florür	1,5	2,0	1,5	1,5	0,15	0,05	0,05	0,05	0,07	0,06
Siyanür	0,07	0,20	0,05	0,05	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Kurşun	0,010	0,015	0,010	0,010	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Civa	0,001	0,002	0,001	0,001	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Nitrat	50	45	50	50	1,42	0,61	0,50	1,72	1,21	0,37
Selenyum	0,01	0,05	0,01	0,01	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Gümüş	0,10	0,10	-	-	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
Antimon	0,020	0,006	0,005	0,005	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Berilyum	-	0,004	-	-	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
<b>İKİNCİL STANDARTLAR (ESTETİK), mg/L</b>										
Klorür	250	250	250	250	69,3	26,0	38,7	27,6	44,5	24,0
Renk (PC birimi)	15	15	-	20	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
Bakır	2,0	1,0	2,0	2,0	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Demir	0,3	0,3	0,2	0,2	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,08	<0,02
Mangan	0,1	0,05	0,05	0,05	<0,01	0,02	0,01	0,01	<0,01	<0,01
Tat-Koku Yapan Geosmin Maddeleri ng/L	-	-	-	-	3,18	0,83	0,73	0,76	1,71	2,67
MIB	-	-	-	-	4,88	<0,5	2,71	0,61	3,85	4,58
pH	6,5 - 8,0	6,5 - 8,5	6,5 - 9,5	6,5-9,5	7,08	7,24	7,01	6,93	6,94	7,38
Sülfat	500	250	250	250	85,8	43,0	73,1	25,6	17,1	38,5
Toplam Çözünmüş Madde	1000	500	-	-	286	178	218	151	152	166
Çinko	3,0	5,0	-	-	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	0,13	<0,01
<b>İLAVE PARAMETRELER,mg/L</b>										
Kalsiyum	300	-	-	-	49,0	50,7	53,3	40,8	36,9	47,0
Sertlik (CaCO <sub>3</sub> olarak)	500	-	-	-	179	146	165	127	121	133
Magnezyum	-	-	-	-	13,9	4,81	7,75	6,13	7,08	4,37
Potasyum	-	-	-	-	4,76	2,39	3,10	2,41	2,49	2,05
Sodyum	200	-	200	200	45,1	15,3	24,2	12,0	12,4	13,5
Serbest Klor	5,0	4,0	-	-	1,33	1,20	1,22	0,97	1,32	1,30
Amonyum	1,5	-	0,5	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

- 1- Bulanıklık, pH ve Bakiye Klor değerleri Tesis İşletme Laboratuvarlarının aylık ortalama değerleridir.
- 2- Diğer Parametreler Temiz Su Laboratuar Şube Müdürlüğünde yapılan analizlerin aylık ortalamasıdır.
- 3- Burada gösterilen klor değeri tesis çıkış değeri olup, serbest klor zamanla azalmaktadır. Bu değer şebekenin en uç noktasında bile serbest klor kalacak şekilde seçilmekte olup, serbest klor değerleri şebekede genellikle 0,2 - 0,5 mg/L ölçülmektedir.